



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: [mchs39@mail.ru](mailto:mchs39@mail.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, 35, телефон: 52-93-37, E-Mail: [ugpn@vandex.ru](mailto:ugpn@vandex.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по**

**Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам**

238420, г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 17, телефон/факс:(40156) 3-26-01,  
электронный адрес: [238420@mail.ru](mailto:238420@mail.ru)

**Предписание № 40/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Василек»  
Муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения  
№ 40 от 14.05.2021

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

В период с 10 ч. 00 мин. 21.05.2021 до 11 ч. 00 мин. 02.06.2021, Бендо Александром Сергеевичем, инспектором ОНД и ПР по Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам – государственным инспектором Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского городских округов по пожарному надзору проведена внеплановая выездная проверка зданий и территории, по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Сосновая, 12

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

**совместно с заведующий МАДОУ д/с «Василек» Кононенко Наталья Геннальевна**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из здания, менее 1,2 м, а именно 0,79м. и 0,7м., что не соответствует п. 5.4.1 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2021	
2.	Ширина лестничного марша внутренней и наружной лестниц менее 1,35 м., а именно 1,1м. что не соответствует п. 4.4.1 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы	ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2021	

	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»			
3.	Для помещений технического назначения (мастерские, костюмерная и т.п.) не определена категория по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 «Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». На дверях помещений отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	п.12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) ст.ст. 52, 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;	01.11.2021	
4.	В зависимости от категории помещения технического и складского назначения не выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го, с заполнением проёмов не ниже 2 типа (EI 30)	ст.ст. 52, 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.11.2021	
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц в соответствии с ГОСТ р 53254-2009 с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);	01.11.2021	
6.	Декларация пожарной безопасности, имеющаяся на объекте разработана не в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными документами по ее разработке.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2021	
7.	Не проведена работа по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акт.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);	01.11.2021	
8.	Высота ограждений маршей и площадок наружной пожарной лестницы менее 1.2 м., а именно 1м. что не соответствует п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2021	
9.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м, а именно 1,8 м. что не соответствует п. 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2021	
10.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008

№ 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Багратионовскому,  
Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам –  
государственный инспектор Багратионовского,  
Ладушкинского и Мамоновского городских округов  
по пожарному надзору Бендо Александр Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (их) проверку)

«02» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил (-а):  
заведующий МАДОУ д/с «Василек» Кононенко Наталья  
Геннадьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего  
при проведении проверки)

«02» июня 2021 г.



*(Handwritten signature)*

(подпись)